

Suwałki, dnia 15.07.2022 r.

DZP.271.11.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „*Remont jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku za przejazdem kolejowym w kierunku centrum miasta (85+136,93 - 85+809,93 długości 673m)*”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o załączenie SST D.04.04.02 – wykonanie poboczy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że pozycję kosztorysową nr 6 w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) - „Odtworzenie poboczy wzmocnionych mieszanka kruszywa z sfrezowaną mieszanką bitumiczną szerokości 1,25 m, wbudowanie na drodze wskazanej przez Inwestora wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i wałowanie). Przyjąć średnią grubość 10 cm” należy wykonać zgodnie z SST D.04.04.02B mieszając destrukta asfaltowy z kruszywem łamanym C50/30 w stosunku 4 do 1.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie SST dotyczącego wykonania poz. 9,10: Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 Mpa” gdyż wskazane w pozycjach dotyczy wykonania nawierzchni z betonu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający załącza SST na D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 Mpa.

Dyrektor
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
mgr inż. Tomasz Drejer