

Suwałki, dn. 27.05.2021 r.

DZP.271.6.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Remont jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie:

Pytanie nr 1:

Zwracam się o załączenie SST oraz o podanie grubości w poniższych pozycjach kosztorysowych D 08.01 02A Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu C35/45-M2 230,00 D 08.01 02A Wykonanie podbudowy z betonu C12/15-M2 230,00.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający załącza SST na D – 08.01.02a NAWIERZCHNIA BETONOWA.

Pozycja kosztorysowa: Wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu C35/45-m2 230,00 – należy wykonać o grubości warstwy 20 cm.

Pozycja kosztorysowa: Wykonanie podbudowy z betonu C12/15-m2 230,00– należy wykonać o grubości warstwy 20 cm.

Dyrektor
Zarządu Dróg i Zieleni
w Suwałkach
mgr inż. Tomasz Drejer